



Information zum Trinkwasser Schlieren, August 2023

Die Wasserversorgung Schlieren informiert

Trinkwasserqualität 2022 in	Schlieren
Versorgte Einwohner	20139 (im eigenen Versorgungsgebiet)
Hygienische Beurteilung	Die mikrobiologischen Proben lagen so weit untersucht, innerhalb der gesetzlichen Vorschriften
Chemische Beurteilung	Gesamthärte im Gebiet: 18.7°fh mittelhart bis 32°fh ziemlich hart Nitrat: 4.0 bis 16.2 mg/l (Erfahrungswert LMB <25mg/l) Chlorid: 10.7 bis 33.1 mg/l (Erfahrungswert LMB <20mg/l) Sulfat: 14.7 bis 26.1 mg/l (Erfahrungswert LMB < 50mg/l) (°fh = französischer Härtegrad) (LMB = Lebensmittelbuch)
Herkunft des Wassers	96% des Trinkwassers aus Grundwasser 4% des Trinkwassers aus frei zufließenden Quellen
Behandlung des Wassers	Quellwasser: Entkeimung durch UV Licht Grundwasser: keine Behandlung
Besonderes	Schliere mer Trinkwasser hat einen guten Geschmack und ist immer frisch. Trinkwasser-Temperatur: rund 14.0°C Keine Versorgungsunterbrüche im Jahr 2022 Die Wasserversorgung Schlieren arbeitet nach dem Wasserqualitätssicherungs-System des SVGW
Weitere Auskünfte	Wasserversorgung Schlieren Carlos Pighin, Brunnenmeister 8952 Schlieren, Tel. 043 444 80 50 carlos.pighin@schlieren.ch www.trinkwasser.ch