



Protokollauszug
11. Sitzung vom 4. Juni 2025

124/2025 3.2.2.1 Bio-und Gartenbad Im Moos, Einbau einer UV-Desinfektionsanlage 2023 Bauabrechnung

1. Ausgangslage

Mit SRB 38 vom 22. Februar 2023 genehmigte der Stadtrat das Projekt Einbau einer UV-Desinfektionsanlage und bewilligte einen Kredit von Fr. 99'350.05 (exkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV000413.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
<i>Rheno UV-Desinfektionsanlage, WAFER Moeel WF-125-6</i>	24'530.00	42'463.97	17'933.97	73.1%
<i>Rohranlage spülen, Teilverrohrung und Einbau UV-Anlage</i>	25'560.00	33'729.23	8'169.23	32.0%
<i>Bauseitige Leistungen grösstenteils durch Rheno und Badipersonal</i>	12'000.00	0.00	-12'000.00	-100.0%
<i>Elektroinst., Messungen, Steuerung und Kameraaufnahmen</i>	27'000.00	10'867.30	-16'132.70	-59.8%
<i>Reserve Einbau durch Rheno</i>	10'000.00	0.00	-10'000.00	-100.0%
<i>Rundung</i>	260.05	0.00		
Total exkl. MWST	99'350.05	87'060.50	-12'029.50	-12.1%
<i>MWST 7.7% Kredit und 8.1 % Abrechnung</i>	7'649.95	7'051.90	-974.39	
Total inkl. MWST	107'000.00	94'112.40	-12'887.60	-12.0%

	Mehr- oder Minderaufwand in Fr.	Begründung
UV-Anlage	17'933.97	Während der Bauphase wurde festgestellt, dass die geplante UV-Anlage nicht die gewünschte Wirkung erzielt, weshalb eine zusätzliche zweite, kleinere Anlage installiert wurde.

Spülen und Verrohrung und Einbau	8'169.23
Bauseitige Leistung	-12'000.00
Elektro, Messungen Steuerung und Kameraaufnahmen usw.	-16'132.70
Reserve	

N&A Pavlo GmbH hat nach der Spülung der Wasserrohre gleich die Kamera durchlaufen lassen.

Die bauseitigen Leistungen durch Rheno Umwelttechnik AG sind bei der Position Anlage bereits eingerechnet.

Kosten für Messungen und Kameraaufnahmen sind bei der Position Spülen, Verrohrung und Einbau teilweise eingerechnet.

In den einzelnen Positionen gab es Mehr-/Minderleistungen. In Summe wurden die Reserven nicht gebraucht.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Einbau einer UV-Desinfektionsanlage mit Gesamtkosten von Fr. 94'112.40 inkl. MWST wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Jürgen Sulger
Stadtschreiber a.i.